

**«КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР112.5x45.5, IP66» АТФЕ.685554.178 ПС**  
**ПАСПОРТ**

**1 Общие сведения**

Коробка распределительная КР112.5x45.5, IP66 предназначена для соединения (разветвления) электрических проводок сигнальных кабелей, например в шлейфах сигнализации, линиях связи и телекоммуникаций, цепях в системах управления и автоматики, а также подключения в шлейфы оконечных устройств и т. п. Защищает оборудование от статического напряжения и пробоя от металлических элементов.

Коробка распределительная выпускается в пластиковых корпусах из пластика или полипропилена.

Коробка распределительная выпускается в следующих модификациях:

- глухая
- с кабельными вводами

Отверстия в коробке КР112.5x45.5 заглушены герметичными заглушками, обеспечивающими степень защиты IP66 в транспортных и рабочих положениях или в отверстия установлены герметичные вводы ПКВ М12х1,5 с возможностью подключения кабеля диаметром 3-6,5мм.

№ п/п	Вид модификации	Особенность конструкции	Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254
1	КР112.5x45.5, IP66	Предусмотрены места под отверстия	IP66

**2 Основные технические данные**

2.1 Габаритные размеры коробки не более: 112.5x45.5 мм.

2.2 Масса коробки – не более 0,2 кг.

2.3 Степень защиты от внешних воздействий IP66 по ГОСТ 14254.

2.4 Условия эксплуатации: температура окружающей среды от -60оС до +85оС, относительная влажность не более 93% при температуре 40°С.

2.5 Коробка распределительная изготовлена из негорючего термопласта ГОСТ Р 53316-2009

**3 Комплектность**

- Коробка распределительная КР112.5x45.5 – 1 шт.;
- Паспорт АТФЕ.685554.178ПС - 1 экз. на упаковку

**4 Гарантии изготовителя**

4.1 Средний срок коробки - не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

4.3 Рекламации направлять по адресу: ООО СНВ  
Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В лит.А пом.Н1  
т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88, 8(495) 320-09-97,  
8 800 350-96-27  
e-mail: [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru)  
сайт: <http://m-kontakt.ru>

**5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

5.1 Коробка распределительная КР112.5x45.5, IP66 соответствует требованиям АТФЕ.685554.178ТУ, признана годной к эксплуатации.

ОТК **ОТК**  
**№14**  
09.2020 \_\_\_\_\_ месяц, год. Основание КР112.5x45.5

